

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО «Пятигорсктеплосервис»

(наименование организации)

о достижении плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы по состоянию на 31.12.2017год

N п/п	Наименование плановых показателей	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	-	0,659	0,128
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	-	0,3	0,027
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	166,317	164,809
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	4,008	2,029
5	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	50 850	50 850

Руководитель организации

М.П.



Ф.И.О

М.О. Нашев